

浮山县思源自来水有限责任公司关于 2024 年 7-9 月份水质检验报告的公示

现将浮山县思源自来水有限责任公司 2024 年 7-9 月份水质检验报告予以公示（内容详见附件），公示期为长期。

如有异议，请在公示期内向以下部门提出意见。

投诉监督地址：浮山县思源自来水有限责任公司

联系电话：5781666

附件：2024 年 7 月份水质检验报告

2024 年 8 月份水质检验报告

2024 年 9 月份水质检验报告

浮山县思源自来水有限责任公司

2024 年 10 月 18 日





240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202407010

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 浮山县思源自来水有限责任公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2024 年 7 月 23 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202407010

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	浮山县思源自来水有限责任公司	委托单位地址	浮山县成天门
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	张永红、马楠楠	样品性状	清澈液体
采样日期	2024. 7. 2	采样地点	见数据页
收样日期	2024. 7. 2	检验日期	2024. 7. 2-2024. 7. 20
报告日期	2024. 7. 23	样品编号	SH240701001、SH240701002
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、气相色谱仪 SJYQ03-02 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 紫外可见分光光度计 SJYQ06-01、低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02		
检验结论	样品 SH240701001、SH240701002 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)		
测试环境	温度：24-28℃ 湿度：38-54%RH		
批准人	张建国 2024. 7. 23	审核人	徐晋强
主检人	张建国 张楠楠 梁瑞丽		
备注	-----		
编制	张建国	校对	杨媛媛

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202407010

第 2 页/共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH240701001	GB 5749 -2022	单项 判定
				浮山新水厂		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.23	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.90	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	386	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	221	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	1.04	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.37	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	9.6	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.22	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	181	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.026	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.05	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.06	≤1	合格
31	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0047	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0038	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0045	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0016	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.20	≤1 ^①	合格

注: ①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和, 其标准限值≤1。
(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202407010

第 3 页/共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH240701002	GB 5749 -2022	单项 判定
				收费营业厅		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.20	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.82	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	426	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	241	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.84	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.41	≤1.0	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	10.4	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.22	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	200	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.027	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.06	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	<0.03	≤1	合格
31	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0055	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0039	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0043	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0012	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.21	≤1 ^①	合格

注: ①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和, 其标准限值≤1。

(以下空白)



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202408027

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 浮山县思源自来水有限责任公司

受检单位: -----






单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2024 年 8 月 21 日

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202408027

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	浮山县思源自来水有限责任公司	委托单位地址	浮山县成天门
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	张永红、马楠楠	样品性状	清澈液体
采样日期	2024. 8. 2	采样地点	见数据页
收样日期	2024. 8. 2	检验日期	2024. 8. 2-2024. 8. 20
报告日期	2024. 8. 21	样品编号	SH240802701、SH240802702
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02		
检验结论	样品 SH240802701、SH240802702 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)		
测试环境	温度：24-29℃ 湿度：30-52%RH		
批准人	 2024.8.21	审核人	
主检人	  乔军		
备注	-----		
编制		校对	

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202408027

第 2 页/共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH240802701	GB 5749 -2022	单项 判定
				浮山新水厂		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.18	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.41	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	397	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	245	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.40	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.38	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	14.7	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.24	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	187	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.118	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.04	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.10	≤1	合格
31	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.018	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.011	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0099	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0016	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.60	≤1 ^o	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202408027

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH240802702	GB 5749 -2022	单项 判定
				文昌南街公厕		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.20	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.45	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	406	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	242	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.38	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.38	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	14.8	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.24	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	189	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	<0.0010	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	2	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.122	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.07	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.05	≤1	合格
31	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.015	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0085	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0062	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0013	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.49	≤1 ^①	合格

注: ①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和, 其标准限值≤1。

(以下空白)



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202409034

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 浮山县思源自来水有限责任公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2024 年 9 月 18 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202409034

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	浮山县思源自来水有限责任公司	委托单位地址	浮山县成天门
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	2 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭/份
采（送）样人	张永红、马楠楠	样品性状	清澈液体
采样日期	2024.9.3	采样地点	见数据页
收样日期	2024.9.3	检验日期	2024.9.3-2024.9.15
报告日期	2024.9.18	样品编号	SH240903401、SH240903402
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据（委托采样时）	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02		
检验结论	样品 SH240903401、SH240903402 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 （以下空白）		
测试环境	温度：24-27℃ 湿度：32-52%RH		
批准人	张建国 2024.9.18	审核人	徐军强
主检人	乔军 闫晓婷 李娟		
备注	-----		
编制	郭同娟	校对	杨振振

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202409034

第 2 页/共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH240903401	GB 5749	单项判定
				浮山新水厂	-2022	
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.34	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.68	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	394	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	262	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.58	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.33	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	10.7	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.29	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	213	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0012	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.012	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.11	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.04	≤1	合格
31	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0017	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000015	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000016	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000041	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.028	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202409034

第 3 页/共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH240903402	GB 5749-2022	单项判定
				收费营业厅		
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.41	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.66	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	396	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	266	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	0.68	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	<0.004	≤0.05	合格
11	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.33	≤1.0	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	10.8	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.29	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	214	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0011	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.012	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.09	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.03	≤1	合格
31	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0037	≤0.05	合格
32	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023 14.2	<0.0044	≤0.1	合格
33	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0017	≤0.06	合格
34	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000015	≤0.06	合格
35	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000016	≤0.1	合格
36	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	<0.000041	≤0.1	合格
37	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.028	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)